

# 泉州市城市管理局文件

泉城管〔2023〕244号

---

## 泉州市城市管理局关于立即排查整改 餐饮用户燃气管道安全隐患的通知

泉州市燃气有限公司：

2023年中秋国庆期间，泉州市安委会第一督导组赴鲤城区开展安全生产督导检查。督导发现鲤城区部分餐饮用户燃气管道老化腐蚀，气口封堵不到位，闸阀无法正常启闭等严重安全隐患问题，暴露出你司对餐饮场所入户安全检查工作不实不细、安检制度流于形式、显见隐患未被及时发现等安全管理漏洞，请务必高度重视燃气管道用户端安全维护工作，扎实开展餐饮用户燃气设施安全检查，现将有关要求如下：

### 一、直面安全问题，及时做好隐患整改落实工作

泉州市安委会第一督导组在鲤城区随机3家餐饮场所燃气

管道用户，有 2 家发现突出的安全隐患问题（附件），你司要组织人员对用气现场进行复查，切实落实整改措施，并将整改情况书面报送市城管局。

## **二、举一反三，开展餐饮场所燃气管道隐患专项整治**

你司务必落实供气企业安全生产主体责任，10 月 13 日前，制定餐饮用户（含各类食堂，酒店后厨等）燃气管道显见安全隐患排查整改工作实施方案，方案内容包括但不限于：行动时间节点与实施步骤、排查方式、排查重点清单，隐患整改措施，安检专家名单、区域责任人职责，事后复盘等。公司应以行政区域为单位，抽调骨干组成专家组深入所在辖区开展管道显见安全隐患排查，务必发现一批突出或严重的安全隐患问题。

10 月 23 日前，通过跨区域交叉互查的方式，统筹组织安排跨区域异地入户安检行动，组织力量深入开展一次全市餐饮用户燃气管道安全“体检”。突出对网红餐馆、大型酒店（楼）、各类食堂、商业综合体等重点场所天然气管道安检工作，指定一名联络专员对发现的问题实行台账式限期销号管理，严重或突出问题要由公司领导亲自挂牌整改，确保安全隐患问题及时排除，市城管局将不定时随机抽查隐患整改行动推进情况。行动结束后，将安全隐患问题整改台账报送市城管局安燃科。

## **三、建立长效机制，总结管道末端安全管理经验做法**

深入自我剖析存在的安全管理漏洞和深层次的原因，认真总结行动开展中行之有效的经验做法。坚持执行安检人员轮岗制度，不断完善安检人员岗前和日常培训方案、应急手册编辑、

应急预案等制度，健全管道燃气末端安全管理机制，加强人财物等要素的投入和保障，加大对燃气用户的宣传告知力度，建立燃气安全治理模式向事前预防转型，建立管道燃气末端安全管理长效机制。

如再发现你司入户安检工作流于形式，燃气管道显见隐患问题未能及时发现并排查，将依法严肃处理，请你司务必扎实开展餐饮场所燃气管道隐患专项整治行动，于**10月13日**前，将安全隐患问题整改书面反馈材料、燃气管道隐患整改方案、联络专员信息（姓名与电话）盖章报送市城管局安燃科。

（联系人：郑恩义，电话：15059795580，邮箱：[aq22530717@163.com](mailto:aq22530717@163.com)）。

附件：泉州市安全生产督导检查发现问题“四项清单”

  
泉州市城市管理局  
2023年10月9日

（此件主动公开）



---

抄送：市城镇燃气安全专项整治工作专班各成员单位。

---

泉州市城市管理局办公室

2023年10月9日印发

---