

泉州市饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表

盖章

填报时间：2018年7月19日

问题序号	所在地	水源地名称	问题具体情况	整治进展情况	是否完成整治	整治进度 %	备注
1	泉州市南安市	晋江干流水源	有居民及商铺131户（约500人），生活污水通过管网收集后引至取水口下游保护区外进行排放，生活垃圾收集后统一清运。	保护区内居民生活污水通过管网收集后引至取水口下游保护区外进行排放，生活垃圾收集后统一清运。	是	100%	
2	泉州市南安市	晋江干流水源	金鸡大桥位于一级保护区内，事故导流槽和应急池建设不够完善。	已委托设计院对桥梁相关应急防护设施方案进行设计，现设计初稿已完成。	否	20%	
3	泉州市南安市	晋江干流水源	南安市丰州镇旭山村新豪汽修厂，属水源地划定前建设项目。	该汽修厂涉及S215拓改工程，征迁补偿已经达成一致意见，正在寻找地块搬迁，丰州镇政府、环保局已通知业主停止营业。	否	20%	
4	泉州市南安市	晋江干流水源	霞美镇仙河村新罗村南安市现代精密铸造有限公司，属水源地划定前建设项目。	已对该企业进行停电查封，目前该企业处于停产关闭状态，变压器已注销。	否	20%	
5	泉州市丰泽区	北高干渠	城市快速路、主干路、次干路、支路和乡村路桥共计50处穿越北高干渠，防护措施不完善；还有正在建设的城东至北峰快速通道拟穿越一级保护区。	丰泽区政府已组织完善警示牌、区界标等标志标识，并聘请有资质的单位实地勘察对有条件建设导流渠和应急池的路桥（招联路桥、花博路桥、玉兰路桥、宏福路桥、西辅路桥5座路桥）设计实施方案。	否	50%	
6	泉州市泉港区	泗洲水库	农庄2处（涂岭镇涂岭村绿笛山庄，涂岭镇涂岭村乡下人农庄）。	泉港区政府已责令绿笛在二级保护区的项目停业整改，其中乡下人农庄已不再从事餐饮服务。	否	20%	

7	泉州市泉港区	泗洲水库	泉港区涂岭镇涂岭村李彬煌养猪场位于禁养区，养殖规模200头猪，排泄物经三化池处理后用于山林灌溉。	该养猪场已签订拆除协议，已完成清栏和拆除关闭工作。	是	100%	
8	泉州市南安市	桃源水库	南安市丰州镇环山村有1家森林山庄（旅游度假山庄）。	已依法责令森林山庄停止营业，限期拆除经营设备。7月16日，南安市政府召开会议专题研究桃源水库森林山庄整改事宜，督促加快整改进度。	否	20%	
9	泉州市晋江市	南高干渠	有6处居民建筑（清濛村及池店村各1处民居，御攀村3座民居和1栋厂房），生活污水经村沟排入截污管道，垃圾统一倒在周边垃圾收集点中。	保护区内居民生活污水通过管网收集后引至取水口下游保护区外进行排放，生活垃圾收集后统一清运；池店镇政府对该6处居民建筑中的简易违章搭盖进行拆除。	是	100%	
10	泉州市晋江市	南高干渠	柴塔村桥边有餐饮店4家（广东布拉肠粉店、啤酒烤鸭店、沙县小吃、同路人川湘石锅鱼），生活污水经村沟排入截污管道，垃圾统一倒在周边垃圾收集点中。	该4家餐饮店均于5月11日统一拆除。	是	100%	
11	泉州市晋江市、鲤城区	南高干渠	有公路和乡村路桥共计49处，事故导流槽和应急池建设不够完善；还有正在建设1座桥，拟穿越一级保护区。	鲤城区、晋江市已制定整改责任分解方案，完成现场勘探。鲤城区已拆除南高渠饮用水源保护区内多处违章构筑物，取缔农业种植点；南高渠饮用水源保护区标识牌已全部规范化布设，涉南高渠饮用水源保护区交通穿越的应急设施建设方案正在论证中。晋江市已拆除1座正在建设的桥梁，并恢复原状，晋江凤池路桥正联系环保设计单位进行初步设计，待方案出具后组织实施。	否	50%	

12	泉州市南安市	美林水厂水源	有居民约23户78人。	南安市市政府已制定限期整改方案，正在对取水口附近居民排水情况进行摸底。	否	5%	
13	泉州市南安市	美林水厂水源	种植青菜和花生等农作物约8650平方米。	已完成测土配方施肥应用技术，生长后期均不需要使用化肥和农药。待花生、大豆收成后，镇村两级计划动员种植户在收成后不再种植农作物。	否	10%	
14	泉州市南安市	美林水厂水源	松英大桥穿越一级保护区，其应急防护措施不完善。	南安市市政府已制定限期整改方案，计划8月前完成图纸方案设计，10月前完成委托招投标。	否	5%	
15	泉州市南安市	美林水厂水源	有鞋服企业7家，其中4家未办理环评审批手续，其余3家已审批验收。	南安市市政府已制定限期整改方案，已经完成对相关企业的摸底排查。	否	5%	
16	泉州市台商投资区/惠安县	洛阳江-黄塘溪水源保护区	有居民共79户，约有240人。	台商投资区管委会已制定整治方案，后柯生活污水收集处理项目地勘已完成80%，洛阳镇已着手开展设计。	否	5%	
17	泉州市台商投资区/惠安县/洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	县道2处（滨江路、306县道）穿越一级保护区，应急防护措施均不完善。	县道306现为乡道Y207，已建设事故导流槽、应急池，庄兜桥段已设防撞设施；洛江区滨江路正在委托第三放设计整改方案。	否	50%	
18	泉州市台商投资区/惠安县	洛阳江-黄塘溪水源保护区	一汽马自达鑫达4S店，东风本田汽车鸿景4S店。	台商区环保部门已发函通知两家汽车销售店需将产污工序搬离饮用水源二级保护区，生活污水处理达标后引至保护区外排放，目前鸿景已配套生活污水治理设施，正在试运行。	否	40%	

19	泉州市台商投资区/惠安县/洛江区	洛阳江-黄塘溪水源保护区	钓鱼台美食园1处（未经营）、废品收购点1处、摩托车维修店面1处、石雕工艺品仓库1家（玉昌河工艺品），生活污水垃圾收集处理不到位；洛江加油站防渗和应急设施不完善。	废品收购点、摩托车维修店已清退，台商投资区环保部门已发函要求钓鱼台美食园搬离保护区；洛江区加油站已配套应急池，油罐已安装侧漏仪防渗。	否	70%	
20	泉州市台商投资区	锦芳水库水源地	种植水稻、花生、地瓜等农作物约13334平方米。	台商投资区农业部门委托第三方对锦芳水库周边田地的土壤土质进行采样监测，开展测土配方工作。	否	20%	
21	泉州市安溪县	安溪县城关水厂水源地	中石化森美安溪协兴加油站防渗和应急设施不完善。	已停止供油，且储油罐已腾空。	否	40%	
22	泉州市安溪县	安溪县城关水厂水源地	中标大桥穿越二级保护区，其应急防护措施不完善。	安溪县公安局通过招投标的方式委托第三方工程机构对桥面两侧设置了导流管和事故应急池。	是	100%	
23	泉州市安溪县	安溪县自来水厂大岭水源地	建有安溪县凤岩保健茶有限公司、新奥燃气（安溪）有限公司。	凤岩保健茶已停止生产并完成新厂址选址工作，新奥燃气已完成异地选址工作。	否	15%	
24	泉州市惠安县/泉港区	菱溪水库水源地	水库周边种植速生林及果林约2404平方米；存在3处畜禽养殖点（均为规模化以下）。	已对一级保护区范围内的林分进行现场调查摸底，已完成养殖场评估工作，并由相关村入户开展养殖户清栏动员工作，部分已清栏。	否	20%	
25	泉州市永春县	永春县第三水厂水源保护区	存在茶园种植、桉树种植、苗圃种植	永春县已开展摸底工作，相关部门正在协商制定具体实施方案。	否	5%	

26	泉州市永春县	永春县自来水厂水源保护区	永春县自来水厂一级保护区范围内有一农家住宅兼营农家小餐馆、一家废品收购站（已停止收购废品，目前只作为仓库使用）。	永春县环保局对永春县东关陈月端废品回收店1台切刀机、1台压机进行查封。已与农家小餐馆业主协商一致，在10月底前彻底退出。	否	40%	永春县自来水厂水源保护区于2013年7月份停止取水，取水设备已拆除。
----	--------	--------------	--	--	---	-----	------------------------------------